

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казённое учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района г. Челябинска

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, Ю.Л., ФИО, ИП физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 6 от 19 января 2021 г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«3» февраля 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

«17» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

проведена **плановая** выездная проверка

старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы Конева А.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района г. Челябинска, осуществляющего свою деятельность по адресу: г. Челябинск, ул. Шота Руставели, 15
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района г. Челябинска Богдановой С.Г., заместителем директора по АХР Зейферт М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации при пожаре находится в неисправном состоянии. Отсутствует подача звуковых и	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, ч. 1, 2,3 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2022	

	речевых сигналов во всех помещениях второго этажа.	безопасности», п. 54 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г., п. 4.1., п. 4.3.Свода правил СПЗ.13130.2009		
2	На втором этаже на путях эвакуации отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение.	Основание: ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2022	
3	На первом этаже на путях эвакуации эвакуационное (аварийное) освещение находится в неработоспособном состоянии.	Основание: ст. 4, ст. 6, ст.84 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2022	
4	Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей, ведущей на лестничную клетку в правом крыле здания(доводчик находится в неисправном состоянии).	п. 14 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г.,	01.02.2022	
5	Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей, ведущей на лестничную клетку в левом крыле здания (доводчик находится в неисправном состоянии).	п. 14 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г.,	01.02.2022	
6	Не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания дверей, ведущих на лестничные клетки второго этажа здания(доводчики отсутствуют - сняты в связи неисправным состоянием).	п. 14 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г.,	01.02.2022	
7	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 6, 7 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения (помещение №19 по тех паспорту второй этаж).	п. 12 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г.,	01.02.2022	
8	Помещения склада не защищены автоматической пожарной сигнализацией, а именно допущено неисправное состояние средств автоматической пожарной сигнализации в трех помещениях отдельно стоящего склада.	п. 54 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г.	01.02.2022	
9	В техническом помещении – бойлерной (помещение №55 по тех паспорту первый этаж) допущено хранение мебели и других предметов.	п. 16 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г.	01.02.2022	
10	В техническом помещении – электрощитовой (помещение №52 по тех паспорту первый этаж) допущено размещение и хранение горючих материалов.	п. 35 ППР в РФ, утвержденные ППРФ от 16 сентября 2020года № 1479. от 25.04.2012 г.	01.02.2022	
11	В помещении музыкального зала (помещение №22 по тех паспорту второй этаж) для облицовки стен допущено применение материалов с неопределенными свойствами пожарной опасности. Документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для декоративно-отделочных	Основание: ст. 4, ст. 6, ст. 134, таблица 29.Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.02.2022	

	материалов, используемых для стен в зальном помещении здания Ф. 1.1 (КМ1), не представлены. По факту для облицовки части стен на высоту 1м от уровня пола допущено применение пластиковых панелей.			
12	Над эвакуационными выходами в музыкальном зале (помещение №22 по тех паспорту второй этаж) не установлены световые оповещатели «Выход».	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	01.02.2022	
13	Двери помещений первого этажа, открывающиеся в общий коридор, препятствуют эвакуации, при двустороннем расположении дверей в открытом состоянии ширина пути эвакуации полностью перекрывается.	Основание: ст. 4, ст. 6, ст.53, ст.89 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.4 СП 1.13130.	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24 а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012).

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДиПР
по городу Челябинску
Конева А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

М.Л.П.

(подпись)

« 17 » февраля, 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

директор МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Ленинского района г.Челябинска
Богданова С.Г

(должность, фамилия, инициалы)



2021 г.